

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Территориальный ОНД и ПР по Калачинскому и Оконешниковскому районам УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Омской области  
Омская область, р.п.Оконешниково, ул.Школьная №40 тел. 8 (38166) 22-3-30

Предписание N 2/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Бюджетному учреждению Омской области "Комплексный центр социального  
обслуживания населения Оконешниковского района"

(полное наименование органа государственной власти  
и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,  
имя, отчество индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора  
по Калачинскому и Оконешниковскому районам по пожарному надзору N 2 от  
15.01.2021г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности"

(наименование органа ГПН)

*Продолжительность проверки:*

«21» января 2021 года с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;

«29» января 2021 года с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;

*Общая продолжительность проверки: 5 рабочих часов*

*Государственным инспектором по Калачинскому и Оконешниковскому районам по пожарному надзору  
Кондаковым Кириллом Евгеньевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного  
проведена плановая выездная проверка в отношении Бюджетного учреждения Омской  
области "Комплексный центр социального обслуживания населения  
Оконешниковского района". Государственный регистрационный номер №  
1025501595107.

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
по адресу: 646940, Омская область, р.п.Оконешниково, ул.Степная, 44

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
совместно с руководителем Бюджетного учреждения Омской области "Комплексный  
центр социального обслуживания населения Оконешниковского района" Пашкова  
Марина Алексеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пре д- писа - ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённого покрытия пола в коридоре на общих путях эвакуации второго этажа здания	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.: п. 25; СП 12.13130.2011: п.6.25	10.12.2021 г.	
2	Установить табличку с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности на входных дверях помещения складского назначения №80	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.: п.31	10.12.2021 г.	

3	Обеспечить лестничную клетку в здании дверьми с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах препятствующими распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.: п. 16д, п. 24; ст. 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	10.12.2021 г.	
---	---	--	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.12, ст.19.5 Кодекса РФ « Об административных правонарушениях» невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

(часть 12 введена Федеральным законом от 03.06.2011 N 120-ФЗ)

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Государственный инспектор  
по Калачинскому и Оконешниковскому районам  
по пожарному надзору Кондаков К.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

М.Л.П. <\*>

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.